

## СПРАВКА

В двухэтажном здании литер «А» МБДОУ № 26 (детский сад год постройки 1964) по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 149 выполнить мероприятия, обеспечивающие в полном объеме доступ маломобильных групп населения (устройство пандусов входных групп (высота цоколя 1050 мм, оборудование существующих санузлов санитарными приборами для МГН) не представляется возможным без значительной реконструкции здания в связи с существующей планировкой здания высоким цоколем (1,05 м), ветхостью строительных конструкций здания от длительного срока эксплуатации, потерей прочностных характеристик строительных материалов.

8 сентября 2022 г.

Инженер-строитель



Ребенко С. В.

08.09.2022г